

ANEXO 8

AValiação DA SITUAÇÃO AMBIENTAL

A avaliação da situação ambiental deverá ser apresentada ao órgão ambiental licenciador na forma de relatório claro e objetivo, elaborado por profissional ou empresa registrados no Conselho de Classe competente, que seja independente, direta ou indiretamente, do proponente do projeto. Constatada a imperícia, sonegação de informações ou omissão de qualquer dos técnicos ou da empresa, o órgão ambiental licenciador poderá comunicar o fato ao Conselho de Classe Competente, para apuração e aplicação das penalidades cabíveis.

CONTEÚDO DO RELATÓRIO

I - Informações Gerais

- a - Localização e vizinhança;
- b - Classificação do empreendimento conforme a NBR 13786 da ABNT (Anexo 5 desta NOP);
- c - Instalações subterrâneas;
- d - Sistema de abastecimento de água;
- e - Sistema de esgotamento sanitário;
- f - Sistema de drenagem pluvial.

II - Avaliação dos Sistemas de Controle Ambiental para Efluentes

Comprovações relativas ao atendimento dos seguintes itens:

a - Atendimento à NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.007, comprovada por meio de análises químicas do parâmetro óleos e graxas, atendendo à frequência definida na DZ-942.R7 - Diretrizes do Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON-ÁGUA, aprovada pela Deliberação CECA nº 1.995;

b - Manutenção e limpeza da caixa de retenção de sólidos (areia), incluindo a destinação adequada;

c - Manutenção e limpeza do separador de água e óleo (SAO) e dos efluentes provenientes do setor de lavagem de veículos, incluindo a destinação adequada;

d - Garantia do bom escoamento das águas oleosas recolhidas pelas canaletas.

III - Plano de Monitoramento Ambiental de Solo e Água Subterrânea

Comprovação das condições ambientais do solo e da água subterrânea, através de relatórios de amostragem dos poços de monitoramento, com frequência de coleta e parâmetros definidos nas condicionantes da licença ambiental.

IV - Avaliação de Incômodos à Vizinhança

- a - Pesquisa de vizinhança relacionada a ruído;
- b - Verificação da ocorrência de explosividade nas utilidades subterrâneas e poços de captação de água e de monitoramento.

V - Avaliação da Estanqueidade de todo o Sistema de Armazenamento

Laudo do ensaio de estanqueidade de cada um dos SASC realizado na periodicidade determinada nesta Norma, com ART do profissional responsável registrado no CREA.

VI - Descrição de Ocorrências Ambientais

Descrição de acionamento da equipe de emergência, incluindo:

- a - Relato sucinto da(s) ocorrência(s);
- b - Ações realizadas e medidas adotadas;
- c - Comprovação da destinação dos resíduos gerados.

VII - Conclusões e Ações Corretivas

Conclusões do relatório de Avaliação da Situação Ambiental, indicando as ações corretivas a serem realizadas e apresentando um Plano de Ação para seu atendimento.