

ANEXO B**Tabela 2 – Classificação das edificações quanto às suas características construtivas**

CÓDIGO	TIPO	ESPECIFICAÇÃO
X	Edificações em que o crescimento e a propagação do incêndio podem ser fáceis e onde a estabilidade pode ser ameaçada pelo incêndio.	Edifícios em que pelo menos duas das três condições estão presentes: a) Não possuam TRRF, mesmo que existam condições de isenção na NTCB- 10. b) Não possuam compartimentação vertical completa, de acordo com a NTCB 10, mesmo que existam condições de isenção na Lei Estadual nº 8.399. c) Não possuem controle dos materiais de acabamento, de acordo com a NTCB -12, mesmo que existam condições de isenção na Lei Estadual nº 8.399 ou na própria NTCB -12.
Y	Edificações em que um dos três eventos é provável: a) Rápido crescimento do incêndio; b) Propagação vertical do incêndio; c) Colapso estrutural.	Edificações em que apenas uma das três condições está presente: a) Não possuam TRRF, mesmo que existam condições de isenção na NTCB- 10; b) Não possuam compartimentação vertical completa, de acordo com a NTCB -10, mesmo que existam condições de isenção na Lei Estadual nº 8.399; c) Não possuam controle dos materiais de acabamento, de acordo com a NTCB -12, mesmo que existam condições de isenção na Lei Estadual nº 8.399 ou na própria NTCB -12.
Z	Edificações concebidas para limitar: a) O rápido crescimento do incêndio; b) A propagação vertical do incêndio; c) Colapso estrutural	Edifícios em que nenhuma das três condições abaixo está presente: a) Não possuam TRRF, mesmo que existam condições de isenção na NTCB- 10; b) Não possuam compartimentação vertical completa, de acordo com a NTCB- 10, mesmo que existam condições de isenção na Lei Estadual nº 8.399; c) Não possuam controle dos materiais de acabamento, de acordo com a NTCB - 12, mesmo que existam condições de isenção na Lei Estadual nº 8.399 ou na própria NTCB -12.

Nota: As edificações devem, preferencialmente, ser sempre projetadas e executadas conforme classificação do tipo Z