

ANEXO D**Tabela 4 – Distâncias máximas a serem percorridas**

Tipo de Edificação	Grupo e divisão da Ocupação	Sem chuveiro				Com chuveiro			
		Saída única		Mais de uma saída		Saída única		Mais de uma saída	
		Sem detecção	Com detecção	Sem detecção	Com detecção	Sem detecção	Com detecção	Sem detecção	Com detecção
X	Qualquer	10	15	20	25	30	35	40	45
Y	Qualquer	20	25	30	35	40	45	50	55
Z	C,D,E,F. G-3,G-4,G-5,H,I, L e M	30	35	40	45	50	55	60	65
	A,B,G-1,G-2,J	40	45	50	55	60	65	70	75