

ANEXO E**Tabela 5– Número mínimo de saídas e tipos de escadas de emergência por ocupação**

Dimensão		N (área de pavimento ≤ a 750 m²)										O (área de pavimento > 750 m²)													
Altura (em m²)		Térrea		6 <h		6 <h ≤ 12		12<h ≤23		23<h≤30		Acima de 30		Térrea		h≤ 6		6<h ≤12		12 <h≤23		23<h≤30		Acima de 30	
Ocupação		n	n	Tipo esc	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.	n	n	n	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.	n	Tipo esc.
Gr	Div.																								
A	A1	1	1	NE	1	NE	-	-	-	-	-	-	1	1	NE	1	NE	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	1	PF	1	1	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF
	A3	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	1	1	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF
B	B-1	1	1	NE	1	EP	1	EP	1	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF
	B-2	1	1	NE	1	EP	1	EP	1	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF
C	C-1	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF
	C-2	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
	C-3	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	3	PF	4	PF
D	-	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	*	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF
E	E1	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
	E2	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
	E3	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
	E4	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
	E5	1	1	NE	1	EP	1	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
	E6	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF
F	F-1	1	1	NE	1	NE	1	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-2	1	1	NE	1	EP	1	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-3	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	NE	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-4	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-5	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	3	PF	3	PF
	F-6	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-7	2	2	NE	2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	F-8	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-9	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	F-10	1	1	NE	1	EP	1	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
G	G-1	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	2	2	NE	2	NE	2	NE	2	NE	2	NE	2	EP
	G-2	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF
	G-3	1	1	NE	1	EP	1	EP	1	PF	1	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	G-4	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	1	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	G-5	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	1	1	NE	2	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP
H	H-1	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	-	-	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	-	-
	H-2	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
	H-3	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	3	PF
	H-4	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	1	PF	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF
	H-5	1	1	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF
	H-6	1	1	NE	1	EP	1	EP	1	PF	1	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF
I	I-1	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF
	I-2	1	1	NE	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	1	1	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF	2	PF

	I-3	1	1	NE	1	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	3	PF
J	J-1	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	EP	2	PF
	J-2	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	EP	1	EP	1	1	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF
	J-3	1	1	NE	1	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF
	J-4	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	3	PF
L	L-1	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	3	PF	3	PF	3	PF
	L-2	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF	2	2	NE	2	EP	3	PF	3	PF	3	PF
	L-3	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF	2	2	NE	2	EP	3	PF	3	PF	3	PF
M	M-1	1	1	NE	1	NE	1	NE	+	+	+	+	2	2	NE	2	NE	+	+	+	+	+	+
	M-2	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	3	PF	2	2	NE	2	EP	3	PF	3	PF	3	PF
	M-3	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF
	M-4	1	1	NE	1	NE	1	NE	1	NE	1	NE	1	1	NE	2	NE	2	NE	2	NE	2	NE
	M-5	1	1	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF	2	PF
	M-6	1	1	NE	1	NE	1	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF
	M-7	1	1	NE	1	NE	1	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF
	M-8	1	1	NE	1	NE	1	EP	1	PF	2	PF	2	2	NE	2	NE	2	EP	2	PF	2	PF
	M-9	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF	2	2	NE	2	EP	2	EP	2	PF	2	PF

NOTAS:

a) Para o uso desta tabela, devem ser consultadas as tabelas anteriores, em que são dados os significados dos códigos alfabéticos e alfanuméricos utilizados e mais as dos indicados a seguir:

b) Abreviatura dos tipos de escada:

NE = Escada não enclausurada (escada comum);

EP = Escada enclausurada protegida (escada protegida);

PF = Escada à prova de fumaça.

c) Outros símbolos e abreviaturas usados nesta tabela:

Tipo esc. = Tipo de escada;

Gr. = Grupo de ocupação (uso) – conforme Tabela 1 da Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico (8.399/2005)

Div. = Subdivisão do grupo de ocupação – conforme Tabela 1 da Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico (8.399/2005)

d) Quando forem exigidas duas ou mais escadas, pode ser admitida a instalação de uma escada externa em substituição a uma daquelas;

Nota (1) = Em edificações de ocupação do grupo A – divisão A-2, área de pavimento “N” (menor ou igual a 750 m²), altura acima de 30 m, contudo não superior a 50 m, a escada poderá ser do tipo EP (Escada Enclausurada Protegida), sendo que acima desta altura (50 m) permanece a escada do tipo PF (Escada Enclausurada à Prova de fumaça);

+ = Símbolo que indica necessidade de consultar Norma Técnica, outras ou regulamentos específicos (ocupação não abordada nessa Norma Técnica);

– = Não se aplica.

***** = Para edificações com área inferior a 375 m² por pavimento, tipo e altura menor ou igual a 106 metros, será permitida a utilização de apenas uma escada do tipo PF. Para edificações acima de 60 m, além da escada PF, deve haver elevador de emergência.